

АКТ  
гидравлического испытания  
системы отопления

г. Татарск

«08» августа 2017 г.

МУП «Муниципальное управляющая компания», НСО, г. Татарск, МКД по ул. Закриевского, 141  
(наименование объекта, адрес)

Мы, нижеподписавшиеся,

**представитель:** МУП «Муниципальное управляющая компания»

(наименование организации)

Директор Червяков А.А.

(должность, Ф.И.О.)

**представитель:** Муниципальное унитарное предприятие «Воканал»

(наименование организации)

Мастер Мирошников О.Ю.

(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что «08» августа 2017 г. произведено гидравлическое испытание оборудования внутренней системы теплоснабжения.

**Результаты испытания :**

при давлении 5 кгс/см<sup>2</sup> в течение 10 минут падение давления составило 0 кгс/см<sup>2</sup>,

осмотр произведен при давлении 4 кгс/см<sup>2</sup>.

При этом обнаружено: течей не обнаружено

**Заключение**


Оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим)  
гидравлическое испытание.

**представитель МУК «МУК»:**

  
(подпись)

А.А. Червяков

**представитель МУП «Водоканал»:**

  
(подпись)

О.Ю. Мирошников

**В присутствии представителя ООО «Татарская тепловая компания»**

  
(подпись)

С.В. Юдин