

АКТ
о промывке и наполнении системы отопления

г. Татарск

«08» августа 2017г.

МУП «Муниципальное управляющая компания», НСО, г. Татарск, МКД по ул. Закриевского, 141
(наименование объекта, адрес)

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель абонента: МУП «Муниципальное управляющая компания»

(наименование организации)

Директор Червяков А.А.

(должность, Ф.И.О.)

представитель подрядчика: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

(наименование организации)

Мастер Мирошников О.Ю.

(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что «08» августа 2017г. произведена промывка


системы теплоснабжения абонента сетевой водой при $P_{сбр.} = 4 \text{ кгс/см}^2$;

время промывки 10 мин. и наполнение сетевой водой при температуре 25 С.


Система промыта до полного осветления воды.

Настоящий акт является основанием для предъявления счета потребителю за тепловую энергию и воду, израсходованные при промывке и наполнении системы.


представитель МУП «МУК»

 А.А. Червяков
(подпись)

представитель МУП «Водоканал»:

 О.Ю. Мирошников
(подпись)

В присутствии представителя ООО «Татарская тепловая компания»

 С.В. Юдин
(подпись)